



TAVOLA		TITOLO		PROGETTISTA	
Allegato 7		INTEGRAZIONE		Ing. Mauro Tortorelli	
SCALA					
DATA ELABORATO					
Gennaio 2020					
PROGETTAZIONE					
		Via Barroccio dal Borgo, 1 - 35124 Padova (PD) tel. 049 7966665 - fax 049 685800 info@i4consulting.it - www.i4consulting.it			
SO349/2019		N:\commesse\SO349_VCI_Cometti\pdf\All-6_Particolari.pdf			
0	01/2020	Prima emissione		G. Lazzaro	M. Tortorelli
REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE		VERIFICATO	APPROVATO

*Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)
Area accordo di pianificazione AP-01 "Cometti"
In Spinea (VE), via Don Giussani – C.T.: foglio 9, mappali 2093-1888*

INDICE

<i>1. Dichiarazione.....</i>	<i>3</i>
------------------------------	----------

1. Dichiarazione

Con riferimento alla tavola Allegato 4 in revisione 1 – datata gennaio 2020, su richiesta del Comune di Spinea è stata prevista una differente disposizione planimetrica del bacino di invaso a cielo aperto, motivata dalla necessità di attrezzare la restante porzione dell'area a verde a quota più elevata per usi ricreativi.

Considerato che nella versione di progetto approvata dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive con parere prot. 6932 del 14/05/2019 si prevedeva un bacino di invaso a cielo aperto caratterizzato da volume di invaso alla quota di massima ritenuta di 245 m³;

Considerando che la versione proposta in allegato alla presente garantisce il medesimo volume di invaso pari a 245 m³ e con identiche quote di funzionamento;

Considerando che la rete di fognatura bianca non ha subito alcuna variazione dimensionale, e pertanto è garantito il medesimo volume di invaso all'interno delle condotte predisposte con funzione di invaso;

Considerato che il manufatto di laminazione non ha subito alcuna variazione dimensionale, e che l'allegato 6 è stato predisposto in revisione 1 – datata gennaio 2020, solo per rappresentare correttamente le sezioni del bacino di invaso ivi indicate;

La soluzione presentata in allegato alla presente è senza alcun dubbio del tutto equivalente, dal punto di vista idraulico e funzionale, al sistema progettato ed approvato dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive con parere prot. 6932 del 14/05/2019.

Padova, 14/01/2020

ing. Mauro Tortorelli

