SEZIONE DI SCAVO, DISPOSIZIONE DEI CAVIDOTTI (TUBAZIONI) E REINTERRI



fig 1a — fig 1a — fig 1c — fig 1d

DESCRIZIONE DEI MATERIALI	
①	Tubo in PVC a Norme CEI 23-29
②	Nastro di segnalazione

*) PROFONDITA' INTERRAMENTO
Per cavi MT: H ⩾ 0,8 m
Per cavi BT: H ⩾ 0,5 m

*) Le profondità indicate hanno scopo di garantire la resistenza ai carichi di superficie; profondità minori devono provvedere idonee protezioni meccaniche.

LINEE ELETTRICHE MT/BT SOTTERRANEE CON FASCIO TUBIERO IN SELLE



NOTE:
- Le tubazioni in PVC, massellate in corrispondenza degli inviti dei pozzetti, dovranno sporgere di 10 mm dal getto di cemento e mantenere inalterata la sezione circolare originaria.
- Le tubazioni in PVC dovranno essere bloccate con un getto di calcestruzzo ogni 60 m circa e per un tratto di 0.50 m. Il getto dovrà essere realizzato sopra le giunzioni.
- Nei tratti in curva le tubazioni dovranno essere massellate con un getto di calcestruzzo.

TUBI E RACCORDI IN PVC Ø 125 mm PER LA REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI (MT E DORSALI BT)



CURVA DI RACCORDO A 30°



T DI RACCORDO A 45°



POZZETTO CON CHIUSINO CARREGGIABILE IN GHISA (DIMENSIONI INDICATIVE)



fig. 2a

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS (DIMENSIONI INDICATIVE)



fig. 2b

SCHEMI FORNITI DALLA SOCIETA' EROGATRICE

INSTALLAZIONE CASSETTA DI SEZIONAMENTO O DERIVAZIONE



① Pozzetto in CLS

② Basamento per l'installazione della cassettta di sezionamento



POSIZIONE TUBI DI ARRIVO SU VANO MANUFATTO

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI SPINEA

PIANO PARTICOLAREGGIATO
COMPARTO B - PROGETTO NORMA N° 18

U.T.E. VENEZIA : COMUNE DI SPINEA.
Fg.6 – Mapp. 140–1017–139–215–2071–1148–1150–1018–1422

PROGETTO RETI TECNOLOGICHE

OGGETTO : **PARTICOLARI RETE ELETTRICA ENEL**

SCALA :

VARIANTE :

DATA : Giugno 2007

DITTA : **COMUNE DI SPINEA**
P.zza Municipio n. 1
30038 SPINEA – VENEZIA

12 PROGETTO 12

STUDIO ARCHITETTO MOSCARDI

PROGETTISTI :
Dott. Arch. Roberto Moscardi
Dott. Arch. Alejandro Patricio Sala

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Dott. Arch. Mohammad Taliehnoori
P.zza Municipio n. 1 – 30038 SPINEA – VENEZIA

COLLABORATORI: Dott. Arch. Martina Peloso Giancarlo Moscardi; Dott. Arch. Fabio Riccato Arch. Jacopo Polese; Geom. Maurizio Masiero Sofim S.r.l.; Dott. Arch. Federica Laveder

Viale Viareggio n. 15 – E mail: archimos@tin.it – 30038 SPINEA – VENEZIA
Tel. 041–998.044 ; 508.81.12 – www.architettomoscardi.it – Telefax 041–999.453

TUTTI I DIRITTI RISERVATI – ALL RIGHTS RESERVED.
Nessuna parte di questo disegno può essere data in visione a terzi, copiata in alcun modo o memorizzata meccanicamente o elettronicamente nè essere utilizzata a fini costruttivi, senza il permesso scritto del proprietario dei diritti d'autore.
No parts of this work may be used with building purposes or circulated or reproduced in any form or incorporeted into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner.