

dipvvf.COM-VE.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0000578.10-01-2014



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA

Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30170 Mestre (VE)  
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129  
[com.veneziascert.vigilfuoco.it](mailto:com.veneziascert.vigilfuoco.it)

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223

[com.prev.veneziascert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.veneziascert.vigilfuoco.it)

Fasc. Comando: P/ 58915

Risposta all'istanza prot. N. del

Collegata prot. Comando.30105 del 05.12.2013

Spett. DA LIO GIOVANNI GIUSEPPE  
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 45  
30038 SPINEA

(m.cazzagon@virgilio.it)

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di  
30038 SPINEA

**OGGETTO: RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO**

Ditta DA LIO GIOVANNI GIUSEPPE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 0 - SPINEA

Istanza relativa a: **realizzazione nuova autorimessa con 53 posti auto (1877,33 m<sup>2</sup>)**

Attività n° 75.2 B del D.P.R. 151/2011.

Altre attività del D.P.R. 151/2011 presenti non oggetto del presente parere: nessuna.

L'Istruttore Tecnico DVD Ing. MATTEO CARRETTO

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa a sottoporre il progetto a valutazione preventiva ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, visto l'esito dell'esame della documentazione tecnica progettuale effettuato dall'Istruttore Tecnico, si ritiene, ai soli fini antincendio, il progetto **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi con il seguente assetto:

**Autorimessa a box con 53 posti auto (1877,33 m<sup>2</sup>); impianto di illuminazione di emergenza; strutture portanti e separanti REI 120; n° 10 estintori di potenzialità 34 A 233 BC, impianto idrico antincendio ad idranti (n° 4 idranti) con riserva di 5,5 m<sup>3</sup>, colonnina fuori terra.**

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI).

Si precisa inoltre, quanto segue:

- 1) Le bocche idrante siano idranti DN45 e non naspi DN 45.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale allegata all'istanza protocollata con gli estremi a margine citati che viene conservata agli atti di questo Comando con le modalità previste dalla legislazione vigente.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(MUNARO)

L'Istruttore Tecnico  
DVD Ing. MATTEO CARRETTO