

ALLEGATO C - SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO PER DIMENSIONAMENTO MANUFATTI PER TRATTAMENTI PRIMA DELLO SCARICO IN FOGNATURA

I dispositivi di trattamento dei reflui devono essere dimensionati sulla base del numero di Abitanti Equivalenti (A.E.) definito convenzionalmente dalla letteratura tecnica, sulla base della destinazione d'uso dell'edificio.

POZZETTI DEGRASSATORI

Il dimensionamento della vasca condensa grassi deve essere effettuato in rapporto agli Abitanti Equivalenti, con i seguenti criteri orientativi:

A.E.	Volume [L]
5	250
7	350
10	550
15	1000
20/30	1700
35/45	2500
50/60	3500
80/100	4900

VASCHE BIOLOGICHE

L'esperienza tecnica individua nella vasca biologica di tipo "Varese", il modello di vasca richiesta al fine di garantire un buon abbattimento del solido.

Viene di norma richiesto che la vasca abbia una capacità minima di 150 litri per Abitante Equivalente.