



NOME E FUNZIONE	PATTINODROMO	E20
INDIRIZZO	Via Pascoli 33	

PARCHEGGIO RISERVATO

<i>PRESENTE</i>	<i>PRESENTE MA NON A NORMA</i>			<i>ASSENTE</i>
	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

FERMATA AUTOBUS

<i>Presente entro 100 m dall'edificio</i>	<i>Presente entro 200 m dall'edificio</i>	<i>Assente</i>
		X

	<i>Barriera rilevata</i>	<i>Intervento richiesto</i>
ACCESSO ESTERNO	Assenza simbolo di accessibilità	Applicazione contrassegno
SERVIZIO IGIENICO	Non accessibili all'interno del pattinodromo, ma è presente un bagno per disabili all'esterno dell'edificio	Segnalare il percorso per il bagno disabili
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assente una rampa o ascensore per l'accesso alle tribune	Realizzare un'area rialzata per gli spettatori su sedia a rotelle
PERCORSI INTERNI	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma	

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

PRIORITA'

<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>punteggio</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	2
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	3



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
E2	Segnalazione bagno accessibile	n	2	€ 38,00	€ 38,00
PREV	Realizzazione pedana con rampa adiacente alle tribune	n	1	€ 2.000,00	€ 2.500,00
C15	Realizzazione parcheggio riservato	n	1	€ 150,00	€ 150,00
	SOMMA				€ 2.688,00