



NOME E FUNZIONE	PALESTRA VIA PASCOLI	E21
INDIRIZZO	Via Pascoli 33	

PARCHEGGIO RISERVATO

<i>PRESENTE</i>	<i>PRESENTE MA NON A NORMA</i>			<i>ASSENTE</i>
	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

FERMATA AUTOBUS

<i>Presente entro 100 m dall'edificio</i>	<i>Presente entro 200 m dall'edificio</i>	<i>Assente</i>
		X


	<i>Barriera rilevata</i>	<i>Intervento richiesto</i>
ACCESSO ESTERNO	Assenza simbolo di accessibilità	Applicazione contrassegno
	Uscita di sicurezza con gradino h cm	Realizzazione scivolo
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	Tribune accessibili al piano parquet	-
PERCORSI INTERNI	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	Tratto di pavimentazione assente dall'uscita sicurezza al marciapiede della pista esterna	Pavimentazione in betonelle

**LIVELLO DI
ACCESSIBILITÀ**

BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate
--	---------------------------------------	--

PRIORITA'

<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>punteggio</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	1
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	2

**RIFERIMENTI FOTOGRAFICI****DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

<i>COD</i>	<i>DESCRIZIONE (dove/intervento)</i>	<i>U.M.</i>	<i>QUANTITÀ</i>	<i>COSTO UNIT.</i>	<i>COSTO TOT</i>
E2	Applicazione contrassegno accessibilità	n	1	€ 38,00	€ 38,00
A3	Realizzazione scivolo uscita sicurezza	n	1	€ 123,00	€ 123,00
C15	Realizzazione parcheggio riservato (v. bocciodromo)	n	1	€ 150,00	-
B8	Pavimentazione esterna di raccordo al marciapiede	mq	20	€ 54,00	€ 1.080,00
	SOMMA				€ 1.241,00