



NOME E FUNZIONE	SPAZIOC ASSOCIATIVO VIA MANTEGNA	E23
INDIRIZZO	Via Mantegna, GRASPO d'UVA	

PARCHEGGIO RISERVATO

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

FERMATA AUTOBUS

<i>Presente entro 100 m dall'edificio</i>	<i>Presente entro 200 m dall'edificio</i>	<i>Assente</i>
		X


	Barriera rilevata	Intervento richiesto
ACCESSO ESTERNO	Segnaletica identificata dell'edificio poco chiara	Installazione cartello identificativo
	Marciapiede edificio non raccordato al piano stradale	Realizzazione scivolo e rampa di raccordo
SERVIZIO IGIENICO	Non a norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	P. Primo non accessibile	Realizzazione rampa esterna
PERCORSI INTERNI		-
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma	-
NOTE	L'edificio non sembra utilizzato con frequenza.	

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate
---------------------------------	---------------------------------------	--

PRIORITA'

<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>punteggio</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	0
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	2
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	2

**RIFERIMENTI FOTOGRAFICI****DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

<i>COD</i>	<i>DESCRIZIONE (dove/intervento)</i>	<i>U.M.</i>	<i>QUANTITÀ</i>	<i>COSTO UNIT.</i>	<i>COSTO TOT</i>
E2	Applicazione contrassegno accessibilità	n	1	€ 38,00	€ 38,00
C15	Realizzazione parcheggio riservato adiacente ingresso	n	1	€ 150,00	€ 150,00
PREV	Realizzazione rampa esterna	n	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
PREV	Adeguamento servizio igienico	n	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	SOMMA				€ 7.188,00