



NOME E FUNZIONE	Campo sportivo Ivan Tonello	E27
INDIRIZZO	Viale Viareggio, Spinea	

PARCHEGGIO RISERVATO

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
		2X (Segnaletica orizzontale da rifare)		

FERMATA AUTOBUS

Presente entro 100 m dall'edificio	Presente entro 200 m dall'edificio	Assente
		X

	Barriera rilevata	Intervento richiesto
ACCESSO ESTERNO	pavimentazione sconnessa adiacente l'ingresso	Asfaltatura pavimentazione esterna
	Assenza simbolo di accessibilità	Applicazione contrassegno con simbolo di accessibilità
SERVIZIO IGIENICO	Assenza di servizio igienico per disabili	Realizzazione servizio igienico per disabili
COLLEGAMENTI VERTICALI	Rampa per accesso tribune	-
PERCORSI INTERNI	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma	-
NOTE	* bagno spogliatoi: piatto doccia con gradino di h>2,5 cm	Rifacimento piatto doccia a filo con pavimento

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITA'

critério	max punti	punteggio
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	1
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	2



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

CODICE	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
B5	Asfaltatura area ingresso	n	15	€16,00	€ 240,00
E2	Applicazione contrassegno simbolo accessibilità	n	1	€ 38,00	€ 38,00
E15	Fornitura e installazione bagno disabili monoblocco prefabbricato per esterni	n	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	SOMMA				€ 3.778,00