



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Mirano, **16 MAG. 2019**

Prot. N. **7041**

Spettabile
SUAP del Comune di Spinea
PEC suap.ve@cert.camcom.it

Ns. Rif. n. 5161/2019

**Oggetto: SUAP pratica n. SMNVLR82T26F241W-28032019-1613 – SUAP 3529 –
SMNVLR82T26F241W SIMIONATO VALERIO
Pos. N° 264/2019**

In riferimento alla Vostra richiesta del 03.04.2019, assunta al protocollo consortile con n. 5161 di pari data, con la presente si comunica che è necessario trasmettere la Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) aggiornata secondo le seguenti indicazioni:

- il coefficiente di deflusso da attribuire alla ghiaia è pari a 0,6 così come previsto dalla DGRV 2948/2009, pertanto il calcolo del volume di Invaso andrà aggiornato;
- dovrà essere fornito la verifica del percorso di recapito fino alla rete consortile o fognatura bianca comunale.

In attesa, voglia gradire i migliori saluti.



**Il Capo Ufficio
Pianificazione e Pareri
(dott. urb. Davide Denurchis)**

Ufficio Pianificazione e Pareri
Capo Ufficio: *dott. urb. Davide Denurchis*
Collaboratore amministrativo: *a.c. Sara Lorenzini*
Responsabile del Procedimento: *ing. Luca Mason*
e-mail: l.mason@acquerisorgive.it – tel. 0415459176

VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271
WEB: WWW.ACQUERISORGIVE.IT - E-MAIL: CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT
PEC: CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT
TELEFONO 0415459111 – TELEFAX 0415459262

UNITÀ LOCALE DI VENEZIA
UNITÀ LOCALE DI MIRANO

CHIAMATE DI EMERGENZA 3367489972
CHIAMATE DI EMERGENZA 3486016269

